

Exempel på kontrollplan för inglasning av uterum

BH = Byggherre
E = entreprenör
S = sakkunnig
KA = kontrollansvarig
(certifierad)

Varje byggnadsärende ska upprätta en egen kontrollplan med egna kontrollpunkter specifika för just det bygget.

Beställare och byggherre: Exempel, Exempelson


Fastighetsbeteckning: Upplands Väsby 1:2

Adress: Exempelvägen

Entreprenör:

Kontrollen avser (Vilken kontroll ska utföras?)	Kontrollant(E, S, KA) (Vem ska utföra kontrollen?)	Kontrollmetod (Hur ska kontrollen utföras?)	Kontroll mot (Vilka krav är det som ska uppfyllas?)	Resultat & datum	Åtgärd	Anmärkning
Att åtgärden följer givet bygglov	Namn och funktion	Övervakning	A-ritning/Givet bygglov	datum för kontroll		
Brandavskiljning från intill och ovanliggande brandceller, lägst brandteknisk klass E30	Namn och funktion	Övervakning	BBR 5:537	datum för kontroll		
Glasytor är dimensionerade för att tåla dynamisk påverkan av en människa	Namn och funktion		BBR 8:35	datum för kontroll		
Glasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas	Namn och funktion		BBR 8:353	datum för kontroll		
Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas.	Namn och funktion		BBR 8:352			
Övriga relevanta kontrollpunkter för just ditt specifika ärende.						

Detta är endast ett exempel på hur en kontrollplan ska se ut.



Underskrift

Härmed intygas att kontrollpunkterna utförts och samtliga krav har uppfyllts

Byggherre / Kontrollansvarig

Utförande entreprenör